

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Кировском,
Красносельском, Петродворцовом районах

адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 37
тел. 786-12-30 факс: 747-32-72

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-06-07-24/373 -15

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или

о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

о прекращении нарушений прав потребителей;

о прекращении нарушений обязательных требований и / или

об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

« 07 » декабря 2015 г.

И.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах – и.о. главного государственного санитарного врача по Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам Санкт – Петербурга

Тельнова Наталья Валерьевна, рассмотрев

У материалы дела по акту плановой/внеплановой проверки № 78-06-07/26-964 -15 от 07.12.15

материалы административного расследования на основании определения
(нужное отметить значком У)

в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 285 Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 258 Санкт – Петербурга)

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д. 46 к.4, лит. А

Юридический адрес и Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д. 46 к.4, лит. А

Должностное лицо директор Бориспольский Игорь Данилович

(должность фамилия, имя, отчество)

УСТАНОВИЛ:

26.11.2015г. в 15 час.00 мин. при проведении плановой выездной проверки с 13.11.2015 по 07.12.2015 в отношении ГБОУ СОШ № 285 Санкт - Петербурга (далее Учреждение) по адресу: СПб, ул. Пограничника Гарькавого, д. 46 к.4, лит. А, установлено, что Учреждение допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения:

- допустило использование помещений туалетов для мальчиков и девочек в правом крыле второго этажа не по назначению: помещения переоборудованы под лаборантскую кабинета ОБЖ, кладовую для хранения хозяйственных товаров, что является нарушением п.1.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);
- не обеспечило установку умывальной раковины в лаборантской кабинета биологии, что является нарушением п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- не обеспечило установку около умывальных раковин в кабинете домоводства, мастерской электрополотенца или держателя для бумажных полотенец, что является нарушением п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- не обеспечило гладкость потолка и стен (отслоение краски, трещины) в малом спортивном зале, мастерской, лаборантской кабинета химии, помещениях для хранения и обработки уборочного инвентаря, что является нарушением п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- не обеспечило рабочим местом (учебной мебелью) в соответствии с ростом 23 обучающихся в 1в классе: обучающиеся ростовой группы 1160-1290 мм сидели за ученическими столами номера 3 по ГОСТам 11015-93, 11016-93 согласно цветовой маркировке мебели, что является нарушением п.5.1.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- не обеспечило цветовую маркировку учебной мебели (стульев) в учебном помещении 2в класса, что является нарушением п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- не обеспечило расстановку оборудования в мастерской с учетом создания благоприятных условий для зрительной работы: при расстановке столярных верстаков не обеспечено падение света слева (свет падает справа), что является нарушением п.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- не обеспечило оснащение учебных помещений и кабинетов бытовыми термометрами для контроля температурного режима, что является нарушением п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10,
-не обеспечило составление расписания уроков с учетом недельной умственной работоспособности обучающихся

и шкалы трудности учебных предметов : в расписании уроков 1б, 1в, 1д, 3б, 3в,3г,4в, 5а,5б, 6а,6б, 7а, 7б, 11 классов наибольший объем учебной нагрузки в течение недели приходился не на вторник и (или) среду, а на четверг (1б класс-27 часов, 1в класс-29 часов, 1дкласс-24 часа, 3б класс-31 час, 3в класс-28 часов, 3 г класс-30 часов, 4в класс-32 часа, 6а класс-48 часов, 6 б класс-44 часа, 7а класс-60 часов,7 б класс-57 часов,11 классе-56 часов) и на пятницу (5а класс-41 час, 5б класс-41 час), что является нарушением п.10.7 приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10;

-не обеспечило маркировку уборочного инвентаря (швабр), что является нарушением п.12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10;

-не обеспечило хранение инвентаря для уборки санитарных узлов отдельно от другого уборочного инвентаря, что является нарушением п.12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10;

-не обеспечило наличие умывальных раковин при обеденном зале столовой из расчета 1 кран на 20 посадочных мест: имеется 6 умывальных раковин на 170 посадочных мест, что является нарушением п.3.4

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

-не обеспечило наличие резервного источника горячего водоснабжения в помещениях медицинского назначения, что является нарушением п.5.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Перечисленные бездействия являются нарушением п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ « О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

26.11.2015г. в 15 час.00 мин. Учреждение допустило нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации, содержащей сведения о реализуемых услугах, а именно:

-в договорах об оказании дополнительных платных образовательных услуг в ГБОУ СОШ № 285 Санкт-Петербурга № 63/15 от 30.09.2015 года с Фоминой О.В., № 97/15 от 30.09.2015 года с Петровой Л.Т. отсутствуют сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление образовательной деятельности, что является нарушением п.12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 , ст.8, ч.2 ст.9, ч.1 ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 « О защите прав потребителей».

Руководствуясь:

п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

У п. 1 ст. 28, п. 34.1 № 52-ФЗ от 30.03.1999 года « О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».

ПРЕДПИСАЛ:

Устранить нарушения законодательства:

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда здоровью людей:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

2.1 обеспечить составление расписания уроков с учетом недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов

срок исполнения – до 11.01.2016

2.2 обеспечить установку около умывальных раковин в кабинете домоводства, мастерской электрополотенца или держателя для бумажных полотенец

срок исполнения – до 11.01.2016

2.3 обеспечить расстановку оборудования в мастерской с учетом создания благоприятных условий для зрительной работы: при расстановке столярных верстаков обеспечить падение света слева

срок исполнения – до 11.01.2016

2.4 обеспечить цветовую маркировку учебной мебели (стульев) в учебном помещении 2в класса

срок исполнения – до 11.01.2016

2.5 обеспечить оснащение учебных помещений и кабинетов бытовыми термометрами для контроля температурного режима

срок исполнения – до 11.01.2016

2.6 обеспечить наличие ученической мебели в соответствии с ростовозрастными особенностями детей

срок исполнения – до 01.09.2016

2.7обеспечить установку умывальной раковины в лаборантской кабинета биологии

срок исполнения – до 01.09.2016

2.8 обеспечить маркировку уборочного инвентаря (швабр)

срок исполнения – с момента получения предписания

2.9 обеспечить хранение инвентаря для уборки санитарных узлов отдельно от другого уборочного инвентаря

срок исполнения – с момента получения предписания

- 2.10. обеспечить наличие умывальных раковин при обеденном зале столовой из расчета 1 кран на 20 посадочных
срок исполнения – до 01.09.2017
- 2.11. обеспечить наличие резервного источника горячего водоснабжения в помещениях медицинского назначения
срок исполнения – до 01.09.2017
- 2.12. обеспечить гладкость потолка и стен в малом спортивном зале, мастерской, лаборантской кабинета
хамни, помещениях для хранения и обработки уборочного инвентаря
срок исполнения – до 01.09.2017
- 2.13. обеспечить использование помещений туалетов для мальчиков и девочек в правом крыле второго этажа по
назначению
срок исполнения – до 01.09.2017
- 3. Прекратить нарушение прав потребителей:
обеспечить наличие необходимой и достоверной информации, содержащей сведения о реализуемых услугах,
а именно: в договорах об оказании дополнительных платных образовательных услуг обеспечить наличие сведений
об органе, выдавшем лицензию на осуществление образовательной деятельности
срок исполнения – до 11.01.2016

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя
директора ГБОУ СОШ № 285 Санкт - Петербурга
Бориспольского Игоря Даниловича

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.
Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.
Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.

И.о. начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в
Кировском, Красносельском, Петроградском районах –
и.о. главного государственного санитарного врача по
Кировскому, Красносельскому, Петроградскому
районам Санкт-Петербурга



Н.В. Тельнова

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю-78-06-07-24/373 -15 от 07.12.2015 г. получил «09» 12. 2015г.

Подпись представителя организации ()

Гутова С.С. 7860279